

23 JANUARI 2018



1007

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Gemeente Midden-Drenthe
T.a.v. college van burgemeester en wethouders
Postbus 24
9410 AA BEILEN

DATUM 22 januari 2018
ONZE REFERENTIE GSN-REM 18-0270
BEHANDELD DOOR Marja ter Maat
TELEFOON DIRECT [REDACTED]
E-MAIL [REDACTED]

BETREFT zienswijze ontwerp omgevingsvergunning

Geacht college,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat bovengenoemde omgevingsvergunning ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. bij deze gebruik.

Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende bestemmingsplan bevinden zich de volgende hoogspanningsverbindingen:

- 110.000 Volt Beilen – Emmen Vesterswijk
- 220.000 Volt Zeyerveen – Hessenweg
- 110.000 Volt Beilen – Wijster Oosterscheveld (ondergronds)

Leveringszekerheid

Voor eigenaren van hoogspanningsinfrastructuur zoals TenneT, is het van groot belang om de leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen garanderen. Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net. Een zeer belangrijke kerntaak van TenneT is dan ook het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een ongestoorde ligging daarvan gedurende de gehele levensfase. Uitgangspunt is dat deze vitale en zware infrastructuur een gepaste bescherming kent, verankerd in een duurzaam liggingsregime. De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbinding kan beperkingen opleveren voor het gebruik van de gronden. Hierbij zijn onder meer aspecten aan de orde waaronder de veiligheid van personen en goederen, de aan te houden veiligheidsafstanden, de bereikbaarheid van de hoogspanningsverbindingen en de benodigde ruimte voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Daarom zijn o.a. werkzaamheden binnen de belemmerde strook van een hoogspanningsverbinding onderhevig aan schriftelijke goedkeuring van TenneT.

Adviesaanvraag

In augustus 2017 hebben wij van uw gemeente een adviesaanvraag mogen ontvangen, waarop wij positief advies hebben afgegeven.

In principe heeft TenneT geen bezwaar tegen de aanleg van een zonnepark binnen de belemmerde strook van haar hoogspanningsverbindingen, mits er wordt voldaan aan onze te stellen veiligheidsvoorwaarden voor de realisatie van een park. Elk park heeft op zichzelf staande veiligheidsvoorwaarden, o.a. afhankelijk van het masttype of opstelling van de panelen en de vrij te houden ruimte.

Tot op heden hebben wij nog geen aanvraag mogen ontvangen of een gesprek gehad met de initiatiefnemer en wij kunnen dus op dit moment niet aangeven of het park te realiseren is zoals door initiatiefnemer gewenst.

Ik weet niet of dit gevolgen heeft voor de te verlenen omgevingsvergunning, omdat het ontwerp dus nog gaat veranderen en er nu een vergunning wordt verleend voor realisatie van een park die niet volgens tekening kan worden.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Manager Real Estate Management