

Beilen, 21 januari 2019

Onderzoek geluidsscherp Spier: mogelijk doorgeknijpte 'afstandhouders'.

Uit het onderzoek naar het instorten van het geluidsscherp in Spier is gebleken dat er aanwijzingen zijn, dat er een aantal zogenaamde 'afstandhouders' zijn doorgeknijpt. Dit is gebeurd in het deel van het scherm dat is ingestort en ook in het deel dat nog overeind staat.

Afstandhouders

Deze afstandhouders hebben als functie om de druk op het scherm evenredig te verdelen en de vorm en de constructie van het scherm intact te houden. In het onderzoek is ook gekeken naar de constructie van het scherm. Het onderzoek geeft nog geen duidelijkheid over de precieze oorzaak van het instorten van het scherm. Daar wordt in een vervolgonderzoek naar gekeken.

Aangifte

Zowel de aannemer als de gemeente hebben aangifte gedaan bij de politie. Om verder instorten te voorkomen, zijn inmiddels verstevigingsmaatregelen genomen bij het deel van het scherm dat nog overeind staat.