

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

De raadsfractie van
Gemeentebelangen
t.a.v. De heer J. Jonker
De Hullen 15
9419 TH DRIJBER

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, wo, vr 8.30 – 16.30
di 8.30 – 14.30
do 8.30 – 20.00
Smilde Elzenlaan 10
ma 8.30 – 12.00

Datum: 10 november 2020
Behandeld door: Wiebe Oosterhof
Zaaknummer: 1932781
Onderwerp: Artikel 33 vragen afvoer hemelwater
Oosteinde Westerbork

Uw brief van: 21-10-2020
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op:

Geachte heer Jonker,

Op 21 oktober 2020 heeft u vragen gesteld over de hemelwaterafvoer in het Oosteinde in Westerbork. In deze brief geven wij antwoord op de vragen.

1. Is het correct dat er geen gescheiden rioolstelsel voor vuil- en hemelwater wordt aangelegd?

Ja, dit is correct. Bij de volgende vragen en antwoorden leggen wij uit wat onze afweging is geweest waarom wij geen hemelwater riool hebben aangelegd in het Oosteinde.

2. Kunt u aangeven en onderbouwen waarom er voor het Oosteinde (misschien ook wel in de Hoofdstraat) niet gekozen is voor een gescheiden rioleringsstelsel of een andere wijze van hemelwater inzameling/verwerking?

Met de werkzaamheden in het kader van de verkeersmaatregelen Westerbork hebben we waar nodig het riool vervangen en in combinatie met het vervangen de capaciteit van het riool vergroot conform het Watertakenplan. Dit hebben we gedaan door de buizen van het gemengde rioolstelsel te vergroten en waar doelmatig een hemelwaterriool aan te leggen. De afweging om een hemelwaterriool aan te leggen hangt af van de kansen om verhard oppervlak af te kunnen koppelen van de gemengde riolering en daarmee hemelwater apart af te voeren. We kijken daarbij naar de grote panden/oppervlakken. We hebben een regenwaterriool aangelegd vanaf de ijsbaan tot het Oosteinde zodat we de Voorhof en de panden Hoofdstraat 51 en 55 kunnen afkoppelen. Wij denken met deze maatregelen een grote investering te hebben gedaan in het apart afvoeren van hemelwater.



- Wij zijn het met u eens om hemelwater en afvalwater gescheiden af te voeren mits dat op doelmatige wijze kan gebeuren. Nieuwbouw voeren we altijd gescheiden uit.*

- Zie ons antwoord op vraag 3*