

Fractie Gemeentebelangen
T.a.v. Dhr. J. Jonker
Walakker 7
9412 AN BEILEN

Postadres: Postbus 24,
9410 AA Beilen
Telefoon: (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Internet: www.middendrenthe.nl

Bezoekadressen:

Beilen: Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00 uur
wo 8.30 – 16.00 uur
do 8.30 – 20.00 uur
Smilde: Hoofdweg 24
ma, do 8.30 – 12.00 uur
Westerbork: B.G. van Weezelplein 10
di 8.30 – 12.00 uur

Datum: 31 oktober 2014
Behandeld door: mevrouw M. Gerrits
Zaaknummer: 309415
Onderwerp: Uitgaande brief

Uw brief van: 2 oktober 2014
Uw kenmerk: /
Bijlagen:
Verzonden op:

Geachte heer Jonker,

Op 10 september 2014 heeft uw fractie vragen gesteld aan ons college over de brandveiligheid van de technische ruimte van de brede school De Kiem in Bovensmilde. In deze brief voorzien wij uw vragen van een antwoord.

1. Is de wethouder op de hoogte van het eventueel ontbreken van bovengenoemde brandwerende afscheiding?

De ontbrekende voorzieningen zijn opgenomen in de opleveringslijst. Deze lijst maakt deel uit van de meer- en minderwerklijst. Hiervan is de wethouder op de hoogte.

2. Waren de brandwerende voorzieningen in en nabij de technische ruimte opgenomen in de destijds door de gemeente beschikbaar gestelde aanbestedingsstukken?

Ja. In de aanbestedingsstukken staan de brandwerende voorzieningen voor het gehele gebouw opgenomen.

3. Heeft de brandweer haar goedkeuring verleend aangaande brandwerende voorzieningen in de brede school De Kiem te Bovensmilde?

Ja. De aanvraag voor de vergunning voor de brede school is door de brandweer beoordeeld en goedgekeurd. Zonder goedkeuring was de vergunning niet verleend.

4. Is er voor brede school De Kiem te Bovensmilde een goedgekeurde gebruiksvergunning?

Ja. Er is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning).

5. Mag een, zoals in dit geval, schoolgebouw in gebruik worden genomen zonder dat daar een volledig goedgekeurde gebruiksvergunning voor is verleend?

Nee. Een gebouw mag niet in gebruik worden genomen zonder omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik. In dit geval is daar ook geen sprake van.

Nee. De brandveiligheid is niet in het geding. Er zijn rookmelders aangebracht in de technische ruimte. Bij een eventuele calamiteit in de technische ruimte worden gebruikers direct gewaarschuwd.

De brandveiligheid is niet in het geding.

De ontbrekende voorzieningen zijn opgenomen in de opleveringslijst/ meer- en minderwerklijst. Over deze lijst is de gemeente momenteel in onderhandeling met de aannemer.

de secretaris, de burgemeester.